



*Presidenza del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale*

VIA NOMENTANA 2 - 00161 ROMA
TEL. 06.4412.4101, FAX 06.4426.7383

www.cslp.it

Roma,

25 FEB. 2010

00001318

All' ing. Stefano Menapace
Via C. Morone, 12
38121 Trento
stefano@armprocess.com

p.c. : Punto Contatto Prodotti - Italia
Regolamento (CE) 764/2008
c/o Ministero dello Sviluppo Economico
pcp.italia@sviluppoeconomico.gov.it

Oggetto: Mutuo Riconoscimento dei prodotti da costruzione non soggetti alla normativa comunitaria di armonizzazione qualificati secondo procedure valide in uno stato membro dell'UE.

In relazione al quesito posto con e-mail del 08.11.2009 di pari oggetto, inoltrato anche al Punto Contatto Prodotti - Italia di cui al Reg.(CE) 764/2008, si evidenzia, preliminarmente, che il D.M. 14.01.2008, *Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni*, costituisce regola tecnica per l'impiego nelle opere dei prodotti da costruzione ad uso strutturale, in attuazione della Legge 1086/71, della Legge 64/74 e del DPR 380/01, ai fini della tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica. Per tale provvedimento è stata comunque espletata la procedura di informazione di cui alla Dir. 98/34/CE.

Con riferimento agli specifici quesiti posti si rappresenta, per quanto di competenza di questo Servizio, quanto segue.

Qualora un prodotto sia qualificato secondo la procedura A) di cui al punto 11.1 del D.M. 14.01.2008 (procedura di "marcatura CE" di cui al DPR 246/93), la stessa procedura di marcatura CE, effettuata in conformità alle norme europee armonizzate applicabili, è condizione sufficiente alla qualificazione del prodotto. A parere di questo Servizio, eventuali prescrizioni aggiuntive, *laddove applicabili e per quanto non in contrasto con le specifiche tecniche europee armonizzate*, devono essere rispettate solo ai fini dell'uso del prodotto nelle opere.

Per quanto riguarda, infine, i materiali e prodotti ad uso strutturale, ad eccezione di quelli in possesso di marcatura CE, il riconoscimento di procedure di qualificazione conformi ad altre specifiche tecniche avviene secondo la procedura indicata al punto 11.1 del citato D.M. 14.01.08, nel rispetto dei livelli di sicurezza ivi previsti e fatti salvi, comunque, i controlli di accettazione disposti dal Direttore dei Lavori.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V

Dott. Ing. Emanuele Renzi

